

COMUNICADO

Fornecimento de água foi normalizado

O Pasárgada enfrentou problemas no suprimento de água no final de semana, ocasionando falta em diversas residências.

A FFR, responsável pelo fornecimento de água, informou que o problema foi ocasionado por um acidente durante uma ação de manutenção no processo de captação. Segundo a incorporadora, no momento em que era feita a manutenção, uma bomba de sucção caiu no fosso, o que levou à necessidade de contratação de empresa especializada para retirar o equipamento.

A FFR contratou caminhões pipa para abastecer as caixas de distribuição, mas isso não impediu que diversas residências tivessem que enfrentar a falta de água.

A empreendedora garantiu que o abastecimento foi totalmente regularizado a partir de hoje terça-feira.

Informamos também que a Aspás está atuando para a readequação de toda a rede de água de Pasárgada (em plena execução), atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade, porque entende que o abastecimento regular e estável é prioridade absoluta.

Atenciosamente

Diretoria da Aspás